



ОБЩИНА ДЕВИН

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА



РАЗЯСНЕНИЕ

ПО ЧЛ. 29 ОТ ЗОП

Относно: Обществена поръчка с предмет: «Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по инвестиционен проект «Водопровод с. Стоманево, Община Devin»

Във връзка с получено запитване с вх. № 91-857-1/16.02.2015 г. давам следното разяснение:

Въпрос 1. В документацията на тръжната процедура глава трета VI методика за оценяване на офертите" е записано:

Оценките на офертите по показателя ПЗ се изчисляват по формулата:

$$ПЗ = (Ц_{\min} / Ц_i) \times 100 = \dots\dots\dots(\text{брой точки})$$

Където C_i е предложената обща цена, без включени непредвидени разходи за СМР, в лева, без ДДС, съгласно ценовото предложение на съответния участник.

Където C_{\min} е минималната предложена обща цена, в лева без ДДС, съгласно Ценовите предложения на всички участници.

Глава IV „Указания за изготвянето на офертата и представянето ѝ за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка, стр. 17 е записано: т. 5.3.1 „Предлаганата цена трябва да покрива всички работи, дейности и услуги нужни за качествено завършване на предмета на обществената поръчка в това число командировки, квартирни, налози, административни и непредвидени разходи”.

В приложеното ценово предложение – Образец 16 и Количествено стойностна сметка към тръжна документация, Възложителя не изисква остойностяване на непредвидени разходи за СМР.

Следва ли в общата цена да бъде предвиден % за непредвидени разходи за СМР и пояснете методиката за оценка по показателя ПЗ от ценовите предложения на участниците?

Отговор: Общата цена, която ще участва в оценката по формулата:

$PЗ = (Ц_{min} / Ц_i) \times 100 = \dots\dots\dots$ (брой точки), трябва да бъде без
непредвидени разходи, такива не се одобряват от ПУДООС.

Въпрос 2. Съгласно текста в Раздел 5 "Подготовка на предложенията" - т.5.6.1 «документацията се предоставя безплатно в електронен вариант на интернет страницата на Община Девин: www.devin.bg. В т. 6.3. Проверка на предложенията е записано:

6.3.1. Преди да пристъпи към подробен анализ на предложенията, комисията за оценка трябва да провери дали всички предложения:

А са надлежно подписани и

Б ясно, четливо обозначени и

С имат необходимата Гаранция за участие, както и документ за закупена документация и

Д дали отговаря по същество на изискванията на настоящите Указания към участниците в обществената поръчка.

Моля пояснете трябва ли участниците да представят документ за закупена документация или е допусната техническа грешка?

Отговор.Изискване в раздел 5 е поставено във връзка с чл. 28, ал. 7 от ЗОП, при условията, ако лицето е поискало документацията да му бъде изпратена за негова сметка – тогава, се заплащат разходите за снимането ѝ.

Въпрос 3 В Инвестиционният проект – файл 19 – Stomanovo_vodoprovod_izkopni_raboti_A4, количествата „Общ обем на изкопа“ съвпадат с „Изкоп от 0-2 м“.Уточнете количеството за „Изкоп горен слой“ включен ли е в „Изкоп от 0-2м“

Отговор: Количеството «Изкоп горен слой» е включено в „Изкоп от 0-2м“.

Въпрос 4 В подробната ведомост за изкопни работи към приложения инвестиционен проект от Възложителя, общият обем на изкопа по съответните клонове значително се различава от количествата заложенни в количествената сметка за остойностяване от участниците. В Инвестиционния проект файл 19- Stomanovo_vodoprovod_izkopni_raboti_ A4” за Главен клон 1 общия обем на изкопа е 1 418,69 м3, от които:

-Изкоп с багер на земни почви- 112,98м3

- Изкоп с ограничена ширина 0,6 м- ръчно в земни почви, неукрепен Н=<2;- 112.98м3

- Изкопи с ширина 0,6 м в средни скални почви, неукрепен Н=<2м- 903,85 м3

Аналогично разлики се откриват и в останалите клонове.

Моля да уточните за всеки отделен клон, кой обем на изкопа, следва да се счита за верен?

Отговор: За верени следва да се считат количествата изкоп за всеки клон, посочени в количествената сметка.

Въпрос 5 В количествената сметка към офертата не е предвидено транспортиране на земни и скални почви. При остойносттаване на изкопните и насипните работи следва ли в цената да се включи транспорт, на какво разстояние и какво количество от обемите следва да бъде извозено.

Отговор: При остойносттаване на изкопните и насипните работи следва в цената да се включи транспорт, като максималното разстояние за извозване е на 10 км .

С уважение,

Кмет на община Девин

/Красимир Даскалов/

